



*P. M. Nawrot*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788  
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl  
https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj

Znak: NHS.9020.17.119.2023

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli wewnętrznej”

Busko – Zdrój 06.09.2023r.

URZĄD GMINY CZARNOCIN  
WPŁYNEŁO

2023-09-08

**Bieżąca ocena jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin.**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 338), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537), oraz na podstawie sprawozdania z wyniku badania zrealizowanego zgodnie z ustalonym harmonogramem, przekazanego przez właściciela/zarządcę wodociągu publicznego Czarnocin, Nr sprawozdania **Ł/0/08/2023/1031/FM/1** z dnia 28.09.2023r (otrzymanego w dniu 05.09.2023r.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin**

**U z a s a d n i e n i e :**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 28.09.2023r. Nr **Ł/0/08/2023/1031/FM/1** z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu, przeprowadzonego przez akredytowane Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA Group, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, przekazanego przez Gminę Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537)

TG/KP

**Otrzymują**

1. Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin.

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

2.a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*Krzysztof Socha*