

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
28-100 Busko-Zdrój
ul. Stefana Batorego 2
tel. 041 426 06 00 fax 041 426 17 58

SE.Ia-4261 / 170 / 16

ZGKiM w Czarnocinie

Wpłynęło dn. 3-08-2016r.

Nr 266/16 Zai. J. J. J.

Busko Zdrój, dn. 03.08.2016r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Czarnocinie
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 art. 27 ust. 2 art. 36, ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2015r. poz.1412/,
- § 22 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008r., /Dz.U. z 2013r poz. 947 t.j. ze zm./
- art.104 § 1, art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.23./,
- § 17 ust. 1 pkt 4, § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z dnia 2015r. poz. 1989/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

w związku z kontrolą jakości wody
wykonaną w ramach kontroli sprawdzającej decyzję o warunkowej przydatności
znak SE.Ia-4262/116/16 z dnia 01.07.2016r.

oraz

na podstawie analizy wyników badań Ib/223/N/16, Ib/224/N/16 z dnia 02.08.2016r
przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Busku-Zdroju

w wodociągu publicznym ZAGAJE STRADOWSKIE

zarządzanego przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia oraz nakazuje

1. Unieruchomić wodociąg Zagaje Stradowskie.
2. Wprowadzić zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatność do spożycia.
3. Poinformować konsumentów o zakazie spożywania wody.

4. Zapewnić użytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z dnia 2015r. poz. 1989/.
5. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
6. Wymierza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie opłatę w wysokości kosztów badania kwestionowanych parametrów wody wraz z kosztami poboru prób i transportu w kwocie: 108,95 zł (słownie: sto osiem złotych 95/100) z obowiązkiem zapłaty na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju NBP o/okręgowy Kielce 281010 1238 0854 8522 3100 0000.

Zarządzeniom określonym w pkt. 1-5 decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kpa. Stroną odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w niniejszej decyzji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie 100, 28-506 Czarnocin

UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2016 na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin została nałożona decyzja administracyjna znak SE.Ia-4262/116/16 dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia, decyzja została wydana na podstawie sprawozdania z badań w ramach kontroli wewnętrznej Ib/516/S/16 z dnia 30.06.2016r. Badanie wody przeprowadzone przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, wykazało przekroczenie parametru jonu amonowego (jon amonowy mg/l $\text{NH}_4^+ = 0,73 \pm 0,06$).

Zarządca wodociągu natychmiastowo podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, oraz wykonywał badania kontrolne przekroczonego parametru.

W związku z tym, że przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z dnia 2015r. poz. 1989/ nie może utrzymywać się łącznie dłużej niż 30 dni, po wyznaczonym terminie przeprowadzono kontrolę sprawdzającą jakość wody, w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Próby wody zostały pobrane na ujęciu wody oraz na sieci (posesja w miejscowości Zagaje Stradowskie nr 5). Badanie zostało wykonane w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono dalsze przekroczenie parametru jonu amonowego:

- Sprawozdanie z badań Ib/223/N/16 (Zagaje Stradowskie - ujęcie) $\text{NH}_4^+ = 0,79 \pm 0,07$ mg/l
- Sprawozdanie z badań Ib/224/N/16 (Zagaje Stradowskie nr 5) $\text{NH}_4^+ = 0,75 \pm 0,06$ mg/l

Zawartość jonu amonowego w wodzie jest jednym ze wskaźników możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami lub odchodami zwierzęcymi oraz może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody i przyczyniać się do powstawania azotanów (III) w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Jakość wody w wodociągu publicznym Zagaje Stradowskie nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którym dopuszczalny zakres wartości jonu amonowego wynosi $0,50 \text{ mg/l NH}_4^+$.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju unieruchamia wodociąg Zagaje Stradowskie w zakresie korzystania z wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań.

Na czas obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia należy zapewnić konsumentom wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadające wymogom sanitarnym.

Unieruchomienie wodociągu nie powoduje zakazu przesyłu wody w sieci wodociągowej, rozważając stopień zagrożenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju dopuszcza wykorzystanie wody tylko do celów sanitarnych.

Zarządca wodociągu powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych, oraz o podjętych czynnościach powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Mając powyższe na względzie wydanie decyzji jest zasadne merytorycznie i prawnie uzasadnione.

Ponadto stwierdzone nieprawidłowości powodują nałożenie opłaty w wysokości kosztów badania, poboru prób i dojazdu. Opłatę za podjęte czynności nałożono w oparciu o art 36, ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którym za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wysokość opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania.

Opłatę naliczono w oparciu o załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr 9/11 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku -Zdroju w sprawie opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane przez pracowników PSSE wraz z prowadzeniem działalności dodatkowej w zakresie sprzedaży usług zleconych.

Zgodnie z arkuszem kalkulacyjnym wysokość opłaty to 108,95 zł (w tym: koszt badań laboratoryjnych – 32,8 zł, koszt poboru 2 prób-26,00zł, koszt dojazdu -50,15zł/

Kwotę opłaty w wys. 108,95 zł należy wpłacić na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku Zdroju NBP o/okręgowy Kielce 281010 1238 0854 8522 3100 0000. W treści wpłaty należy podać nr decyzji oraz dokładny adres wpłacającego.

W przypadku nie wpłacenia powyższej kwoty zostanie ona ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599/.

POUCZENIE

1. W przypadku nie wykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599/.
2. Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób fizycznych i prawnych może być stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec osoby fizycznej w wysokości do 10.000 zł a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki organizacyjnej w wysokości do 50.000 zł.
3. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25 -734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. /art.12 ust.2 pkt.1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.1412/.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

MS/KP



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Czarnocinie
28-506 Czarnocin 100
2. Wójt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADCA PRAWNY

D. Borycka-Kowalska