



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr referencyjny: OR.271.1.2014  
Czarnocin, dnia 09.04.2014 r.

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**„Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedź na zadane pytania.

Pytanie 1:

Jakie właściwości mają posiadać okna podlegające wymianie w zakresie sposobu otwierania (rozwierane, rozwierno - uchylne, stałe szklane).

**Odpowiedź:**

**Okna podlegające wymianie należy wymienić na okna rozwierno - uchylne.**

Pytanie 2:

Proszę o określenie jakie wymagania techniczne ma posiadać wymieniana stolarka drzwiowa w Szkole Podstawowej w Czarnocinie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z audytem energetycznym oraz pkt. 4.8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej opisu technicznego do projektu wymieniana stolarka drzwiowa powinna spełniać następujące wymagania:**

- profile z izolacją termiczną  $U = 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- aluminium anodowane
- izolacyjność akustyczna  $R_w = 35\text{dB}$
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem Dyrekcją Placówki
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty.

**Uwaga: Istniejące drzwi należy wymienić na drzwi pełne nieprzeszkłone.**