

Zamawiający:
Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28- 506 Czarnocin

Czarnocin, dnia 04.09.2017 r.

Znak postępowania: BG.271.21.2017

Informacja dla Wykonawców nr 1

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „**Przebudowa drogi Stradów-Dębiany, działki nr ewid. 371,37,355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dł. 600 mb**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579/ udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zapytanie Wykonawcy:

- 1) Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w technologii betonu cementowego- betonu wałowanego RCC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przebudowy nawierzchni drogi Stradów- Dębiany, działki nr ewid. 371,37,355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dł. 600 mb w technologii betonu cementowego- betonu wałowanego RCC. Nawierzchnię drogi należy wykonać zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji technicznej tj. beton asfaltowy AC11S.

WÓJT

mgr. Maria Kasperek