



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Gmina Czarnocin



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Czarnocin, dnia 10.07.2017

OR.271.2.SG.2017

### Gmina Czarnocin

**REGON:** 291010033  
**NIP:** 6050023070  
**Miejscowość** Czarnocin  
**Adres:** Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin  
**Strona internetowa:** [www.czarnocin.com.pl](http://www.czarnocin.com.pl)  
**Godziny urzędowania:** 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>  
**Tel./fax:** (41) 35-12-028/ (41) 35-12-029

### Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:  
**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin”**

Zamawiający – Gmina Czarnocin – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).

### Wyjaśnienia treści SIWZ:

1. Na planach zagospodarowania terenu każdej działki zostały wyrysowane ciągi drenaży rozsączających oddalonych od siebie ok. 1,5m. Podbudowa standardowo wykonywana jest w oddzielnych wykopach szerokości ok. 60 cm warstwami 40 cm grubego żwiru 16-32 oraz dolnej warstwy piachu tej samej grubości. Opis techniczny pokazuje rozwiązanie poletek rozsączających wykonanych w szerokoprzestrzennych wykopach, gdzie całą powierzchnia pod rurami rozprowadzającymi wypełniona jest kamieniem frakcji 16-32 a pod spodem warstwą wspomagającą z piachu. Obie muszą mieć co najmniej 40 cm wysokości. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający żąda wykonania poletek rozsączających w szerokoprzestrzennych wykopach a nie w wąskich wykopach o szerokości ok



Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Gmina Czarnocin



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

60 cm. Zwracamy uwagę zamawiającemu, że koszty inwestycji będą z pewnością mniejsze w przypadku dopuszczenia rozwiązania w wąskich wykopach.

Odp. Zamawiający wymaga aby rozwiązanie poletek rozsączających było wykonane w wykopach szerokoprzestrzennych zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuszcza zamianę poletek rozsączających na dużo tańsze studnie chłonne lub tradycyjne drenaże rozsączające? Zmiana ta niewątpliwie wpłynie korzystnie na wartość zamówienia i pozwoli obniżyć koszty inwestycji??

Odp: Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SWTiOR, SIWZ oraz załączniki. Zamawiający nie rozumie na jakiej podstawie zadający pytanie domniema, że wykonanie zadania może być prowadzone według własnego uznania. Zamawiający bardzo wyraźnie sformułował zakres prac do wykonania. Przedmiotem zamówienia jest - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, a nie w formie zaprojektuj- wybuduj. Wykonawca nie ma żadnych uprawnień do własnej oceny bez zgody projektanta oraz Zamawiającego do zmiany przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości prac budowlanych, dlatego w tym celu powołuje Inspektora Nadzoru Budowlanego, którego zadaniem jest kontrola prac budowlanych. W przypadku wykrycia w trakcie trwania inwestycji próby zmniejszenia ilości materiałów takich jak żwir, piach i inne, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt dokona przebudowy na wzór podany w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy a prace naprawcze zostaną wykonane na jego koszt.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Z up. Wójta  
mgr inż. Agata Wyobel  
Sekretarz Gminy