

Zamawiający:

Czarnocin, dnia 21.07.2022 r.

Gmina Czarnocin, Czarnocin 100
28- 506 Czarnocin

Nr referencyjny: OR.271.4.2022

Informacja Nr 1
- zapytania i wyjaśnienia SWZ

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo- usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin”, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00247901/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku /Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami/ Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

„Proszę o podanie parametrów grzejników elektrycznych, elektrycznego podgrzewacza wody oraz kurtyny powietrznej”.

Odpowiedź Zamawiającego:

„Zamawiający podaje parametry grzejników elektrycznych, elektrycznego podgrzewacza wody oraz kurtyny powietrznej:

- 1) grzejniki elektryczne: stalowe, panelowe, ściennie, o mocy 2 kW- szt. 5 oraz o mocy 1,5 kW- szt. 2.
- 2) podgrzewacz wody: pojemnościowy, poj. 10 l, moc 1,2 kW,
- 3) kurtyna powietrzna elektryczna: pozioma, moc 1,2 kW.”

WÓJT
mgr Maria Kasperek