

Podstawowe dane techniczne:

1.obudowa z fundamentem odporna na UV
2.II klasa ochronności
3.napięcie znamionowe 400V
4.napięcie znamionowe Izolacji 500V
5.prąd znamionowy toru zasilającego 160A
6.stopień ochrony IP54
7.odporność na uderzenia IK10
8.napięcie udarowe wytrzymywane 6 kV
9.drzwiczki dzielone zamykane przez użytkownika

TEMAT OPRACOWANIA:	OŚWIETLENIE TERENU ROZRYWKOWO - KULTURALNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZARNOCIN.				TYTUŁ RYSUNKU:	**Konstrukcja szafy przyłączeniowej SP1.**
					OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Zegan — PODPIS:
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid.588/2,Czarnocin,Gm.Czarnocin				PROJEKTANT:	inż. Juliusz Zegan upr. nr 216/2002 — PODPIS:
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR. RYSUNKU:		
ELEKTR.	P.B.	04.2012	- / -	E-2		
INWESTOR:	Gmina Czarnocin Czarnocin 100 28-506 Czarnocin					