

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

- Błędnie pozaznaczane są słupy na rysunkach konstrukcyjnych, np. w osi A wg rzutu występują słupy parteru 54/56/54, natomiast wg przekroju B-B słupy parteru to 56/57/56.

Odp: Słupy opisane są prawidłowo, na przekroju B-B nie widać słupów w osi A które są zasłonięte słupami osi C, a w tej osi słupy parteru to 56/57/56.

- Błędnie określono ilości konstrukcji żelbetowych w przedmiarze. Wg naszych obliczeń winni być w poz. 17 wys. słupów jest 4,30 a nie 3,60 co daje łącznie 41,28 m³ bet.

Odp: Poprawna wysokość słupów to 4,30m.