



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

J. N...
41 378-35-73
Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/195 / 20

Busko-Zdrój, dn. 11.01.2021 r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r.
dla wodociągu publicznego CZARNOCIN

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPŁYNEŁO
2021-01-13
21/01/2021

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr Ib/20/N/20 z dn. 17.01.2020r. (data poboru:14.01.20r., miejsce poboru próbek: Urząd Gmny Czarnocin)
- Nr Ib/138/N/20 z dn. 28.04.2020r. (data poboru: 22.04.20r., miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Czarnocin)
- Nr Ib/199/N/20 z dn. 15.07.2020r. (data poboru: 07.07.20r., miejsce poboru próbek: Stacja Paliw w Krzyżu)
- Nr LHS.9051.1.727.2020 z dn. 06.10.2020r. (data poboru: 23.09.20r., miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Czarnocin)
- Nr Ib/331/N/20 z dn. 11.11.2020r. (data poboru: 27.10.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Mękarzowice)
- Nr Ib/185/S/20 z dn. 11.03.2020r. (data poboru: 02.03.20r., miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Czarnocin)
- Nr Ib/345/S/20 z dn. 23.06.2020r. (data poboru: 17.06.20r., miejsce poboru próbek: Stacja Paliw w Krzyżu)
- Nr Ib/535/S/20 z dn. 04.09.2020r. (data poboru: 25.08.20r., miejsce poboru próbek: Urząd Gmny Czarnocin)

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- Nr 4110/11/20/M/1 z dn. 30.11.2020r. oraz Nr 4110/11/2020/F/1 z dnia 04.12.2020r. (data poboru: 25.11.20r., miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Czarnocinie)
- Nr Ib/795/S/20 z dn. 28.12.2020r. (data poboru: 15.12.2020r., miejsce poboru próbek: NZOZ Czarnocin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Czarnocin wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Czarnocin przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Czarnocin sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Czarnocin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028).
AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

① Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin nr 100

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI