



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPŁYNEŁO

2017-01-26

l. dz. 456/2017 Zał. Gieles.

SE.Ia- 4261/159/16

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2017 r.

O C E N A O K R E S O W A

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2016 r.
dla wodociągu sieciowego ZAGAJE STRADOWSKIE

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139)
- 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz.1989)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej:

Ib/96/N/15 z dnia 21.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) **jon amonowy = 0,51±0,04 mg/l**

Ib/305/S/15 z dnia 27.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/105/N/16 z dnia 28.04.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/223/N/16 z dnia 02.08.2016 r. (Zagaje Stradowskie, ujęcie)

jon amonowy = 0,79 ±0,07 mg/l

Ib/224/N/16 z dnia 02.08.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) **jon amonowy= 0,75±0,06 mg/l**

Ib/249/N/16 z dnia 15.09.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/306/N/16 z dnia 24.10.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/516/S/16 z dnia 30.06.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5) **jon amonowy= 0,73± mg/l**

Ib/542/S/16 z dnia 05.07.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/786/S/16 z dnia 15.09.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Ib/1009/S/16 z dnia 09.12.2016 r. (Zagaje Stradowskie 5)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a :

**jakość wody w wodociągu publicznym ZAGAJE STRADOWSKIE w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporządzenia**

Uzasadnienie:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie w 2016 roku w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził 5 badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 4 decyzje administracyjne o jakości wody oraz 1 ocenę jakości wody stwierdzającą przydatności wody do spożycia. W ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku-Zdroju przeprowadził 6 badań jakości wody z punktów monitoringowych. Z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów chemicznych zakwestionowano 3 próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie, tj.:

- sprawozdanie z badań nr Ib/96/N/15 z dnia 21.04.2016 wykazało, przekroczenie parametru jonu amonowego = $0,51 \pm 0,04$ mg/l;

- sprawozdanie z badań nr Ib/223/N/16 z dnia 02.08.2016 r. wykazało przekroczenie parametru jonu amonowego = $0,79 \pm 0,07$ mg/l;

- sprawozdanie z badań nr Ib/224/N/16 z dnia 02.08.2016 r. wykazało przekroczenie parametru jon amonowy = $0,75 \pm 0,06$ mg/l

przy najwyższej dopuszczalnej wartości $0,50$ mg/l wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał 1 decyzję znak: SE.Ia-4262 / 116 / 16 z dnia 01.07.2016 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia dla wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie na okres 30 dni.

Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 2015r. poz. 1989) nie może utrzymywać się łącznie dłużej niż 30 dni w ciągu poprzedzających 12 miesięcy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono dalsze przekroczenie parametru jonu amonowego.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju unieruchomiono wodociąg publiczny Zagaje Stradowskie oraz wprowadzono zakaz spożywania wody ze względu na złą jakość chemiczną wody, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających jej przydatność do spożycia.

Na okres obowiązywania zakazu korzystania z urządzenia Wojt Gminy Czarnocin zapewnił konsumentom wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym. Zarządca wodociągu każdorazowo podejmował bezzwłocznie działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych powtórnie w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 poz. 139).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

2. Wójt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100

3. a/a