



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73
Fax 41 378-27-88

SE.Ia-4261/2A/20

2020-03-23

15/13/2020 Busko-Zdrój, dnia 20.03.2020 r.

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zgodnie z § 23.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) przesyła **obszarową ocenę jakości wody** na terenie **gminy Czarnocin za rok 2019**.

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Czarnocin objęte są wodociągi:

- Czarnocin
- oraz częściowy zakup wody z wodociągu Stawiszycy oraz z wodociągu Działoszyce

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi są:

- **Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin**
- prowadzony częściowy zakup wody z wodociągu Stawiszycy zarządzanego przez **Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota**
- prowadzony częściowy zakup wody z wodociągu Działoszyce zarządzanego przez **Związek Międzygminny "Nidzica", 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12**

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin	Czarnocin 580 m ³ /dobę	668 m ³ /dobę	
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11 28-425 Złota	Zakup wody z wodociągu Stawiszycze 60 m ³ /dobę		- Odżelazianie - Odmanganianie
3	Związek Międzygminny "Nidzica" 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12	Działoszyce 28 m ³ /dobę		

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: 3126 osób

5. Liczba zbadanych próbek:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin	Czarnocin	Nr Ib/16/N/19 z dn. 21.01.2019 r. (miejsce poboru próbek: Ośrodek Zdrowia Czarnocin) Nr Ib/175/N/19 z dn. 29.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Czarnocin) Nr Ib/265/N/19 z dn. 08.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: Stacja Paliw w Krzyżu) Nr LHS.9051.1.783.2019 z dn. 25.09.2019 r. (miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Czarnocin) Nr Ib/405/N/19 z dn. 21.10.2019 r. (miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Cieszkowy) Nr Ib/239/S/19 z dn. 08.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Czarnocin) Nr Ib/515/S/19 z dn. 02.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Czarnocin) Nr Ib/740/S/19 z dn. 09.09.2019 r. (miejsce poboru próbek: Stacja Paliw w Krzyżu) Nr 2243/11/2019/F/1 z dn. 02.12.2019 r. Nr 2243/11/2019/M/1 z dnia 25.11.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Czarnocinie) Nr Ib/1076/S/19 z dn. 17.12.2019 r. (miejsce poboru próbek: Ośrodek Zdrowia Czarnocin)

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej właściciela wodociągu publicznego **Czarnocin** wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2019 nie prowadzono postępowania administracyjnego dotyczącego wodociągu publicznego Czarnocin.

8. Działania naprawcze

Analizy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym **Czarnocin** wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2017 r. poz. 2294 ze zm.), działania naprawcze nie były wymagane.

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2019 r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu **wójtowi** / burmistrzowi / prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości, § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), działania naprawcze nie były wymagane.

AT/KP

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

Otrzymują:

1. Gmina Czarnocin Czarnocin
2. Wójt Gminy Czarnocin, 28-506 Czarnocin
3. a/a