


Wyposażenie przydomowej oczyszczalni ścieków
DELFIN PRO - 6
z niskoobciążonym osadem czynnym
z pakietami drenazowymi SD

Lp	Zestawienie urządzeń i materiałów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków	Ilość
1	Zbiornik Delfin PRO-6 z wyposażeniem	1 kpl
2	Nadstawka NP 135	1 kpl
3	Skrzynka sterownicza z dmuchawą	1 kpl
4	Księżka eksploatacji i karta gwarancyjna	1 szt
5	Pakiet drenazowy SD	8 szt
6	Geowłókna szer. 1,0m	42 m ²
7	Wywiewka kanalizacyjna Dn 110	3 szt
8	Kołano kanalizacyjne Dn 110/90	5 szt
9	Rura PVC Dn 110, L= 1,0m	7 mb - 7 szt
10	Rura perforowana PCV Dn 110, L= 2,0m	18 mb - 9 szt
11	Studzienka rozdzielcza S70 z pokrywą 4 polietylenową z nadstawką	1 kpl
12	Rura PVC Dn 160	13,2 mb
13	Pasek do obsypania osadnika	3 m ³
14	Przewód elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x2,5mm ²	45,6mb
15	Kołano kanalizacyjne Dn 110/67	5szt
16	pompownia DELFIN SP 100P z nadstawką	1 szt
17	pompa prod. OMNIGENA typu WQ 15-7-1,1 z rozdrabniaczem	1 szt
18	Studzienka rozprężna z deklektorem	1szt
19	Rura pełna PE Dn 50	21,7mb
20	Studzienka zbiornicza S110 z pokrywą polietylenową	1szt




Przekrój wykopu
pod pakiety drenazowe

0,1m 0,4-0,6m 0,5-0,8m

grunt rodzimny
grunt przepuszczalny,
drobne i grube piaski,
płaski gliniaste
piasek

1 szt **UWAGA:** W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI RZĘDNYCH KANALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE, NALEŻY JE DOSTOSOWAĆ
DO WARUNKÓW RZECZYWISTYCH

RZĘDNE TERENU	245,50	244,60	243,93	221,71	243,73	243,71	221,46	243,80	242,70
RZĘDNE DNA KANALU	244,00	243,70							
MATERIAL	PCV 160	PE 50	PCV 160	OSADNIK	PVC 160		PCV 110 Perforowana		
SPADKI	2,80%		2%		10%		2,00%		
ODLEGŁOŚCI	10,6	21,7m	1,1m		1,5m		6,0m		



Nazwa rysunku:						Nr rysunku:
SCHEMAT I PRZESKROJE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW						
Opis: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁKI nr 328 W MIEJSCOWOŚCI CZARNOCIN GM. CZARNOCIN						
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium:	
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL – 178/90		07.2010	PB/PW	
Asystent: mgr inż. M. BOŻEJKO				07.2010	PROENCO	
mgr inż. T. CZUPRYNA				07.2010	ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce	