



LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a
FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl



p. M. Nowak

Sprawozdanie z badań Nr: 2296/07/2017/F/2

Zleceniodawca:	Gmina Czarnocin 28-506 Czarnocin ul. Czarnocin 100
Zlecenie Nr:	2296/07/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

* (A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o.

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPŁYNĘŁO

2017 - 11 - 08

L. dz. 6097/2017 Kuchta

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania:	Woda surowa
Adres pobrania:	28-506 Czarnocin. Zagaje Stradowskie
Miejsce pobrania:	Ujęcie wody w Zagaju Stradowskim
Pochodzenie wody:	brak danych
Rodzaj ujęcia:	brak danych
Temp. pobranej próbki:	- °C
Data i godzina:	25-07-2017 12:50

Pobranie próbek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003	Próbkobiorca: Wierzbowski Piotr
Transport próbek: JARS Sp. z o.o.	

Numer próbki: 13877/07/17	Ocena próbki: bez zastrzeżeń
----------------------------------	-------------------------------------

Data rozpoczęcia badań: 25-07-2017	Data zakończenia badań: 20-10-2017
---	---

Lab.	Badany parametr	j.m.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik / Niepewność**	N
	Rad (Ra-226)	Bq/l	*(A) BCR/ZLGIG/1-002		< 0,01	
	Rad (Ra-228)	Bq/l	*(A) BCR/ZLGIG/1-002		< 0,02	
	Radon 222 (Rn 222)	Bq/l	*(A) BCR/ZLGIG/1-022	MZ-2 100,0	13,9 3,5	
	Tryt (H3) - metoda spektrometrii ciekłoscyntylicyjnej (LSC)	Bq/l	*(A) BCR/ZLGIG/1-017	MZ-2 100,0	< 3,5	

UWAGI:

*(A) Badania podzlecane objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego AB 005

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:


Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LL - Łajski, LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Sporządzono dnia: 08-11-2017	Autoryzował wynik:	Zatwierdził: Doradca Analityczny Sylwia Krupa	Podpisano: Kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
--	---------------------------	--	--